



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям

153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 8.

Тел./факс: (4932) 93-81-57, (4922) 25-01-21; E-mail: rpn33@rpn.gov.ru

г. Владимир, ул. 2-ая Никольская, д. 8

(место составления акта)

« 28 » декабря 20 21 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ № 03-01-18/204

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 20.12.2021 № 157-Р, принятым Заместителем руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям Е.А. Красновой. Учетный номер сведений о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 20.12.2021 № 33210021000201442193

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного экологического надзора в соответствии с реестровым номером и функциями 10001423050.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Рябовым Александром Михайловичем — заместитель начальника отдела государственного экологического надзора по Владимирской области, старшим государственным инспектором отдела государственного экологического надзора по Владимирской области, служебное удостоверение № 3533 от 18.09.2019

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты Филиала «ЦЛАТИ по Владимирской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», имеющего свидетельство об аккредитации в сфере контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзора и иных органов государственной власти в области экологической, энергетической и промышленной безопасности от 28.07.2016 № РОСС RU.0001.510627, организация, выдавшая свидетельство об аккредитации — Федеральная служба по аккредитации:

Крылова Евгения Викторовна - руководитель Филиала «ЦЛАТИ по Владимирской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»;

Зуйкова Людмила Владимировна – заместитель руководителя Филиала «ЦЛАТИ по Владимирской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»;

Герасимова Лариса Владимировна — начальник отдела аналитических исследований, заведующая лабораторией Филиала «ЦЛАТИ по Владимирской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»;

Лазуткина Елена Владимировна — заместитель начальника отдела аналитических исследований Филиала «ЦЛАТИ по Владимирской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка (МУМП «Водоснабжение» г. Собинка), код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 17-0133-000502-П.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 601204, Владимирская область, Собинский район, город Собинка, Рабочий проспект, д. 9, территории очистных сооружений биологической очистки г.Собинка.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное унитарное многоотраслевого предприятие «Водоснабжение» г. Собинка (МУМП «Водоснабжение» г. Собинка). Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: 601204, Владимирская область, Собинский район, город Собинка, Рабочий проспект, д. 9. ИНН 3309011050, ОГРН 1073335000221.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 23 " декабря 2021г., 11 час. 00 мин.

по " 28 " декабря 2021г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовй пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: отбор проб сточных вод после очистных сооружений МУМП «Водоснабжение» г.Собинка

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

08.12.2021 с 11 ч 00 мин по 11 ч 30 мин

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по месту: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, территории очистных сооружений биологической очистки г.Собинка.

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (вода) от 23.12.2021 №218-А/1а

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Отбор проб (образцов) сточных вод

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):
 - Предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований от 21.06.2021 № 03-01-18/66;
 - Фрагмент Декларации о негативном воздействии на окружающую среду с расчетом нормативов допустимых сбросов;
 - Решение о внесении изменений в предписание от 21.06.2021 № 03-01-18/66;
 - Письмо Межрегионального Управления от 30.09.2021 №03-02-09/7092;
 - письмо Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области от 27.12.2021г. №655.
- 2) представленные контролируемым лицом:
 - Письмо МУМП «Водоснабжение» г.Собинка от 27.12.2021 №8966;
 - Приказ МУМП «Водоснабжение» г.Собинка от 23.12.2021 №254.
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: _____
- 4) иные: _____
 (указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).
 - 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

11. По результатам выездной проверки установлено:

21.06.2021 МУМП «Водоснабжение» г.Собинка выдано предписание № 03-01-18/66 согласно которому 13.09.2021 МУМП «Водоснабжение» г.Собинка необходимо устранить следующие нарушения:

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка превышает нормативы образования отхода - лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий — не предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды отчет об использовании подземных вод, результаты химического анализа, сведения о положении уровня воды в скважинах и все другие сведения о ходе эксплуатации, ремонтных работах, геофизических исследованиях, состоянии ствола и др.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий - отчет по форме 4-ЛС за 2020г. представлен несвоевременно

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий — не представляется в Отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сведения оплате за добычу подземных вод не позднее 25 календарных дней после истечения отчетного периода.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий - не подготовлен, не согласован и не утвержден

установленном порядке проект водозабора.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование водным объектом с нарушением установленных условий - в 1 квартале 2021г. контроль качества природных вод р.Клязьма в точках 337,5 км от устья (выше выпуска сточных вод), 336,5 км от устья (ниже выпуска сточных вод), 337 км от устья (в месте сброс сточных вод) по гидрохимическим показателям (рН, температура, окисляемость перманганатная, ХПК, БПК5, взвешенные вещества, прокаленные вещества, сухой остаток, сухой прокаленный остаток, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, железо общее, АПАВ, НПАВ, нефтепродукты, растворенный кислород) не проводился

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование водным объектом с нарушением установленных условий - в 1 квартале 2021г. контроль качества природных вод р.Клязьма в точке 337 км от устья (в месте сброс сточных вод) по микробиологическим и паразитологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасцион), онкосферы, тениид и жизнеспособные цисты патогенных простейших не проводился.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование водным объектом с нарушением установленных условий - в 2020г. в период летней межени морфометрические и гидрологические замеры состояния реки Клязьма на участке 337,5 -336,5 км от устья не проводились.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляют сброс сточных вод в р.Клязьма после ОСБО г.Собинка с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ по: фосфат-иону (по фосфору), аммоний-иону, нитрит-иону, нефтепродуктам, что влечет загрязнение водного объекта р.Клязьма.

На основании ходатайства МУМП «Водоснабжение» г. Собинка срок выполнения предписания продлен до 15.12.2021.

23.12.2021 в 13-00 в ходе проведения внеплановой выездной проверки, проведенной по адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, территории очистных сооружений биологической очистки г.Собинка специалистами Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области отобраны пробы сточных вод на выпуске после очистных сооружений биологической очистки г.Собинка.

27.12.2021 МУМП «Водоснабжение» г.Собинка представлено письмо, содержащее сведения о выполнении предписания, письмо вх. От 27.12.2021 №8966.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Конкретное описание (существо) выявленного нарушения (пункты Предписания № 03-01-18/66 от 21.06.2021)	Наименование нормативно правового акта с указанием его структурных единиц, требования которого нарушены	Сведения о выполнении пунктов Предписания № 03-01-18/66 от 21.06.2021
<p>Пункт 1 МУМП «Водоснабжение» г. Собинка превышает нормативы образования отхода - лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные.</p>	<p>п.1 ст.39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; п.2, ст.11, п.1, п.2 ст.18 от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка представлен журнал учета движения отходов. Превышений нормативы образования отходов не выявлено. Пункт предписания выполнен.</p>
<p>Пункт 2 МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий — не предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды отчет об использовании подземных вод, результаты химического анализа, сведения о положении уровня воды в скважинах и все другие сведения о ходе эксплуатации, ремонтных работах, геофизических исследованиях, состоянии ствола и др.</p>	<p>п. 1 ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», п. 10 Приложения 2 к лицензии ВЛМ 00013 ВЭ</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка представлены отчеты об использовании подземных вод за 2,3 кв. 2021 в Отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям. Пункт предписания выполнен.</p>
<p>Пункт 3 МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий - отчет по форме 4-ЛС за 2020г. представлен несвоевременно.</p>	<p>п. 1 ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», п. 14.4 Приложения 2 к лицензии ВЛМ 00013 ВЭ</p>	<p>Срок предоставления отчета - 20 января после отчетного периода. Представить отчет за 2020 г. в срок до 10.01.2020 не возможно. Согласно письма МУМП «Водоснабжение» г. Собинка отчет за 2021г. Будет представлен своевременно. Пункт предписания выполнен.</p>
<p>Пункт 4 МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий — не представляется в Отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сведения оплате за добычу</p>	<p>п. 1 ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», п. 14.5 Приложения 2 к лицензии ВЛМ 00013 ВЭ</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка представлены сведения о плате за добычу подземных вод за 2,3 кв. 2021 в Отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям. Пункт предписания выполнен.</p>

подземных вод не позднее 25 календарных дней после истечения отчетного периода.		
<p align="center">Пункт 5</p> <p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование недрами с нарушением установленных условий - не подготовлен, не согласован и не утвержден в установленном порядке проект водозабора.</p>	<p>п. 1 ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», п. 14.7 Приложения 7 приложения к лицензии ВЛМ 00013 ВЭ</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка подготовлен, согласован и утвержден в установленном порядке проект водозабора, протокол от 09.12.2021 №2170/в. Пункт предписания выполнен.</p>
<p align="center">Пункт 6</p> <p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование водным объектом с нарушением установленных условий - в 1 квартале 2021г. контроль качества природных вод р.Клязьма в точках 337,5 км от устья (выше выпуска сточных вод), 336,5 км от устья (ниже выпуска сточных вод), 337 км от устья (в месте сброс сточных вод) по гидрохимическим показателям (рН, температура, окисляемость перманганатная, ХПК, БПК5, взвешенные вещества, прокаленные вещества, сухой остаток, сухой прокаленный остаток, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, железо общее, АПАВ, НПАВ, нефтепродукты, растворенный кислород) не проводился</p>	<p>п 5 ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 44 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; п. 5 раздела 2.3 Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 33-09.01.03.007-Р-РСБХ-С-2018-00842/00 от 03.04.2018г., действует до 01.04.2023г., Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка по договору с Владимирский Филиалом ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО проведен контроль качества природных вод р.Клязьма в точках 337,5 км от устья (выше выпуска сточных вод), 336,5 км от устья (ниже выпуска сточных вод), 337 км от устья (в месте сброс сточных вод) по гидрохимическим показателям (рН, температура, окисляемость перманганатная, ХПК, БПК5, взвешенные вещества, прокаленные вещества, сухой остаток, сухой прокаленный остаток, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, железо общее, АПАВ, НПАВ, нефтепродукты, растворенный кислород). Пункт предписания выполнен.</p>
<p align="center">Пункт 7</p> <p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование водным объектом с нарушением установленных условий - в 1 квартале 2021г. контроль качества природных вод р.Клязьма в точке 337 км от устья (в месте сброс сточных вод) по микробиологическим и паразитологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасцион), онкосферы, тениид и жизнеспособные цисты патогенных простейших не проводился.</p>	<p>п 5 ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 44 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; п. 5 раздела 2.3 Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 33-09.01.03.007-Р-РСБХ-С-2018-00842/00 от 03.04.2018г., действует до 01.04.2023г., Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка по договору с договором с ФБУЗ ЦГиЭ по Владимирской области проведен контроль качества природных вод р.Клязьма в точке 337 км от устья (в месте сброс сточных вод) по микробиологическим и паразитологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасцион), онкосферы, тениид и жизнеспособные цисты патогенных простейших). Пункт предписания выполнен.</p>

<p align="center">Пункт 8</p> <p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляет пользование водным объектом с нарушением установленных условий - в 2020г. в период летней межени морфометрические и гидрологические замеры состояния реки Клязьма на участке 337,5 -336,5 км от устья не проводились.</p>	<p>п 5 ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 44 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; п. 5 раздела 2.3 Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 33-09.01.03.007-Р-РСБХ-С-2018-00842/00 от 03.04.2018г., действует до 01.04.2023г., Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной</p>	<p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка по договору с Владимирский Филиалом ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО период летней межени проведены морфометрические и гидрологические замеры состояния реки Клязьма на участке 337,5 -336,5 км от устья. Пункт предписания выполнен.</p>
<p align="center">Пункт 9</p> <p>МУМП «Водоснабжение» г. Собинка осуществляют сброс сточных вод в р.Клязьма после ОСБО г.Собинка с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ по: фосфат-иону (по фосфору), аммоний-иону, нитрит-иону, нефтепродуктам, что влечет загрязнение водного объекта р.Клязьма.</p>	<p>п. 1 ст. 39 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». - ч. 2 ст. 55, ч. 6 ст. 56, п/п 1 ч. 6 ст. 60 Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, Декларация о воздействии на окружающую среду</p>	<p>Согласно протокола испытаний сточной очищенной воды от 27.12.2021 №465-П/1а и экспертного заключения от 27.12.2021 №654 превышений установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не выявлено. Пункт предписания выполнен.</p>

Таким образом, предписание выполнено.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): _____

12. К настоящему акту прилагаются:

Предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований от 21.06.2021 № 03-01-18/66;

Фрагмент Декларации о негативном воздействии на окружающую среду с расчетом нормативов допустимых сбросов;

Решение о внесении изменений в предписание от 21.06.2021 № 03-01-18/66;

Письмо Межрегионального Управления от 30.09.2021 №03-02-09/7092;

Письмо Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области от 27.12.2021г. №655.

Письмо МУМП «Водоснабжение» г.Собинка от 27.12.2021 №8966;

Приказ МУМП «Водоснабжение» г.Собинка от 23.12.2021 №254.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший
государственный инспектор

Рябов А.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

(подпись)

Старший
государственный инспектор
Рябов А.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 28.12.2021
17 00 Начальник службы Рябов Александр
Рябов ВА

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.