



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail [sgm@vladses.vladinfo.ru](mailto:sgm@vladses.vladinfo.ru)

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,  
дата внесения 20.07.2016.

Врио главного врача  
ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

09.09.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2075 от 09.09.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2075.01.09.22
Наименование заявителя	МУМП « Водоснабжение» г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	01.09.22. 11-55
Дата и время доставки пробы (образца)	01.09.22 13- 10
Даты проведения исследований	01.09.22- 02.09.22
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП « Водоснабжение»г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Гоголя д.33 г. Собинка
Отбор проб проводился	Пом. врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами
Условия хранения	-

Протокол № С.2075 от 09.09.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. № 281  
17/09/22

Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие в 100см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	Не обнаружено	Отсутствие в 100см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955


\*\* - заполняется по требованию заказчика

### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 149 .

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах при 20°С	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ 57164
Привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ 57164
Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	0,87	Не более 1,5	Мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 57164
Водородный показатель	7,49	6-9	pH	ПНДФ 14.1:2: 3:4.121-97
Железо общее	0,18	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ пом. врача по общей гигиене  
Чиркова О.Ю.

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016.

Врио главного врача  
ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

09.09.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2076 от 09.09.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2076.01.09.22
Наименование заявителя	МУМП «Водоснабжение» г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	01.09.22. 12-10
Дата и время доставки пробы (образца)	01.09.22 13- 10
Даты проведения исследований	01.09.22- 02.09.22
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение» г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Шатурская д.26 г. Собинка
Отбор проб проводился	Пом. врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2076 от 09.09.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. №ddd  
17.10.22

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие в 100см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	Не обнаружено	Отсутствие в 100см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955


\*\* - заполняется по требованию заказчика

### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 150.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах при 20°С	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ 57164
Привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ 57164
Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	0,93	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 57164
Водородный показатель	7,47	6-9	pH	ПНДФ 14.1:2: 3:4.121-97
Железо общее	0,18	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: \_\_\_\_\_



пом. врача по общей гигиене  
Чиркова О.Ю.

-----Конец протокола-----



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ( Роспотребнадзор)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 638364, ОГРН 1053301228243

ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах  
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и  
Собинском районах).

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71.

Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38 601210, г. Собинка, ул.

Димитрова, д. 18.

Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП

3327819890/332102001.

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04  
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах

Суворова О.С.



М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2078 от 09.09..2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая подземных источников централизованного водоснабжения
Код пробы(образца)	С.2078.01.09.22
Наименование заявителя	ТО УРПН в Петушинском и Собинском районах, СГМ
Дата и время отбора пробы (образца)	01.09.2022 12 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца)	01.09.2022 13 час 10 мин
Даты проведения исследований	с 01.09.2022 по 02.09.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений лабораторий, структурное подразделение	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория; Владимирская область, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, ОЛИМИ, санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение» г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, станция 2 подъема водозаборных сооружений, СГМ

Протокол С.2078 от 09.09.2022 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. № 1210 dde

Отбор проб проводился	Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-
Основание	СГМ, план ТО У РПН
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при исследовании продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955
4	Энтерококки	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04с МУК 4.2.3691-21 Приложение 6

\*\* - заполняется по требованию заказчика

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 699

Органолептический анализ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Фтор	1,16	1,5	мг/ дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:



пом. врача по общей гигиене

Чиркова О.Ю.

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38  
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98  
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,  
дата внесения 20.07.2016.

Врио главного врача  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2241 от 07.10.2022

МП

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2241.05.10.22
Наименование заявителя	МУМП «Водоснабжение» Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	05.10.2022 11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	05.10.2022 12-00
Даты проведения исследований	05.10.2022- 06.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение», Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Мичурина д.14. г.Собинка Владимирской области
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2241 от 07.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Вход. № 284  
17.10.2022


Условия хранения	-
Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	8	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	5	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	5	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----

Протокол № С.2241 от 07.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,  
дата внесения 20.07.2016.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2242 от 07.10.2022

МП

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2242.05.10.22
Наименование заявителя	МУМП «Водоснабжение» Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	05.10.2022 11-30
Дата и время доставки пробы (образца)	05.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	05.10.2022- 06.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение», Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Октябрьская д.1 г. г.Собинка Владимирской области
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2242 от 07.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. № 485  
17.10.22

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.



-----Конец протокола-----

Протокол № С.2242 от 07.10.2022.

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.  
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ( Роспотребнадзор)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005. г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 638364, ОГРН 1053301228243

ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах

(ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и

Собинском районах).

Почтовый адрес: 601144.г.Петушки, ул.Вокзальная, д.71.

Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38 601210, г. Собинка, ул.

Димитрова, д.18.

Телефон 49242-216-98.2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП

3327819890/332102001.

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах

*Суворова О.С.*

Суворова О.С.

М.П.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2235 от 07.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая подземных источников централизованного водоснабжения
Код пробы(образца)	С.2235.05.10.22
Наименование заявителя	ТО УРПН в Петушинском и Собинском районах, СГМ
Дата и время отбора пробы (образца)	05.10.2022 10 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца)	05.10.2022 12 час 00 мин
Даты проведения исследований	05.10.2022 - 06.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений лабораторий, структурное подразделение	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория; Владимирская область, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, ОЛИМИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение» Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, станция 2 подъема водозаборных сооружений,

Протокол С.2235 от 07.10.2022 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за стадио отбора.

Вход. № 006  
17.10.22

	Владимирская область, г. Собинка, ул Шибаева д.8, СГМ
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-
Основание	СГМ, план ТО У РПН
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	9	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии( ОКБ)	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955
4	Энтерококки	2	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04с МУК 4.2.3691-21 Приложение 6

\*\* - заполняется по требованию заказчика

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Фтор	1,19	1,5	мг/ дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача  
ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

07.10.2022

МП

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2240 от 07.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2240.05.10.22
Наименование заявителя	МУМП «Водоснабжение» Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	05.10.2022 11-00*
Дата и время доставки пробы (образца)	05.10.2022 12-00
Даты проведения исследований	05.10.2022- 06.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение», Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Гоголя д.33, г.Собинка Владимирской области
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2240 от 07.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. № 224  
14.10.22

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	4	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	4	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р57164
2	Привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р57164
3	Цветность	15	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	2,15	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р57164
5	Водородный показатель	7,66	6-9	рН	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,43	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28.  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38  
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98  
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,  
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

МП

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2238 от 07.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2238.05.10.22
Наименование заявителя	МУМП «Водоснабжение» Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	05.10.2022 10-30
Дата и время доставки пробы (образца)	05.10.2022 12 - 00
Даты проведения исследований	05.10.2022 - 06.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение», Владимирская область, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Красноармейская д.43 г. Собинка Владимирской области
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2238 от 07.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. № 228  
17.10.22

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164
2	Привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	5	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	0,52	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164
5	Водородный показатель	7,50	6-9	рН	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,11	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

-----Конец протокола-----

Протокол № С.2238 от 07.10.2022.

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах

Суворова О.С.



2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2239 от 07.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2239.05.10.22
Наименование заявителя	МУМП «Водоснабжение» Владимирская область г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Дата и время отбора пробы (образца)	05.10.2022 10-45
Дата и время доставки пробы (образца)	05.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	05.10.2022 - 06.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП «Водоснабжение», Владимирская област, г. Собинка, Рабочий проспект д.9
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Шатурская д.26 г. Собинка Владимирской области.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами
Условия хранения	-

Протокол № С.2239 от 07.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Вход. No dd 9  
17.10.22

Основание	Заявка № 196 от 26.04.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.  
**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164
2	Привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,1	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р57164
5	Водородный показатель	7,54	6-9	рН	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,22	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----