Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-01-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	Владимирская область, г. Собинка, кран отбора на скважине № 51833
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 01.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	01.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний/ измерений* с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г), ФР.1.31.2018.30110	ед. pH	7,2 ± 0,2
Запах	ГОСТ Р57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	7,50 ± 3,00
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	<1,0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г), ФР.1.31.2014.18118	мг/дм³	459,00 ± 41,31
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.), ФР.1.31.2013.13900	мг/дм³	0,53 ± 0,11
Жесткость	ГОСТ 31954, методА;	°Ж	6,0 ± 0,9

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
pH-метр-милливольтметр pH-410	8131	С-БК/23-01-2026/498880804	22.01.2027
Электрод ЭСЛК-01.7	8054	С-БК/23-01-2026/498880803	22.01.2027
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Анализатор вольтамперометрический АКВ-07 МК	1213	С-БК/30-03-2026/515571354	29.03.2027
Электрод сравнения лабораторный ЭВЛ-1М4	0897	С-БЯ/06-10-2025/471624404	05.10.2026
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-02-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	Владимирская область, г. Собинка, кран отбора на скважине № 34508А
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 02.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	02.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний/ измерений* с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г), ФР.1.31.2018.30110	ед. pH	6,8 ± 0,2
Запах	ГОСТ Р57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	7,20 ± 2,88
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	<1,0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г), ФР.1.31.2014.18118	мг/дм³	432,00 ± 38,88
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.), ФР.1.31.2013.13900	мг/дм³	0,49 ± 0,10
Жесткость	ГОСТ 31954, методА;	°Ж	6,2 ± 0,9

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
pH-метр-милливольтметр pH-410	8131	С-БК/23-01-2026/498880804	22.01.2027
Электрод ЭСЛК-01.7	8054	С-БК/23-01-2026/498880803	22.01.2027
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Анализатор вольтамперометрический АКВ-07 МК	1213	С-БК/30-03-2026/515571354	29.03.2027
Электрод сравнения лабораторный ЭВЛ-1М4	0897	С-БЯ/06-10-2025/471624404	05.10.2026
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-03-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	Владимирская область, г. Собинка, перед поступлением в распределительную сеть (станция II подъёма)
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 03.280526V-ВП от 19.03.2036
16. Регистрационный номер проб(ы):	03.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г), ФР.1.31.2018.30110	ед. pH	7,3 ± 0,2
Запах при 60 °С	ГОСТ Р57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	7,40 ± 2,96
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	<1,0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г), ФР.1.31.2014.18118	мг/дм³	441,00 ± 39,69
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.), ФР.1.31.2013.13900	мг/дм³	0,50 ± 0,10
Жесткость	ГОСТ 31954, методА;	°Ж	6,1 ± 0,9

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
pH-метр-милливольтметр pH-410	8131	С-БК/23-01-2026/498880804	22.01.2027
Электрод ЭСЛК-01.7	8054	С-БК/23-01-2026/498880803	22.01.2027
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Анализатор вольтамперометрический АКВ-07 МК	1213	С-БК/30-03-2026/515571354	29.03.2027
Электрод сравнения лабораторный ЭВЛ-1М4	0897	С-БЯ/06-10-2025/471624404	05.10.2026
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-04-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 4
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 04.190426V-ВП от 02.06.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	04.190426V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	10,43 ± 4,17
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	1,20 ± 0,24
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-05-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Фабричная, д. 2А
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 05.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	05.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	9,60 ± 3,84
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	<1,0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	0 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-06-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601201, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 24
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 06.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	06.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	10,71 ± 2,14
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	1,40 ± 0,28
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-07-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 38
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 07.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	07.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	10,63 ± 2,13
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	1,60 ± 0,32
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-08-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Лакина, д. 9
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 08.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	08.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	10,94 ± 2,19
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	<1,0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	0 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-09-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 93
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 09.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	09.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	11,62 ± 2,32
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	1,92 ± 0,38
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-10-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Красноармейская, д.43
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 10.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	10.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	11,10 ± 2,22
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	2,10 ± 0,42
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-11-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601201, Владимирская область, г. Собинка, ул. Куйбышева, д. 1
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 11.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	11.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	7,50 ± 3,00
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	<1,0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")
Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru
Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, этаж 2, пом. 6, 8, 9, 10, 12, 14 (офис 10)
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
_____ В.В. Силинская
02.06.2026 г

Экз.№ 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6213/25-12-ВП от 02.06.2026 г

1. Заказчик:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика:	601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН заказчика:	3309011050
5. Договор/заявка (№, дата):	№ 6213/25 от 09.02.2026 г
6. Наименование предприятия:	**МУМП «Водоснабжение» г. Собинка**
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб):	601201, Владимирская область, г. Собинка, ул. Октябрьская, д. 1
8. План отбора:	Техническое задание № 6213/25 от 09.02.2026 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы):	28.05.2026 (09:30-13:00)
10. Отбор пробы выполнил:	специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор:	ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний:	заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний:	вода питьевая
14. Вид пробы:	разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата):	№ 12.280526V-ВП от 28.05.2026
16. Регистрационный номер проб(ы):	12.280526V-ВП
17. Дата (время) доставки проб(-ы):	29.05.2026 (10:00)
18. Дата проведения испытаний:	28.05.2026 - 02.06.2026
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний:	инженер-химик В.В.Котомина

20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807	градус	10,20 ± 2,04
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789	ЕМФ	1,50 ± 0,30
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	балл	1 ± -

Примечание:
* - за результат измерений принятно среднее арифметическое значение двух параллельных измерений
>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/23-01-2026/497815160	22.01.2027
Секундомер механический СОС пр-2а-3-000	5751	С-БЗ/06-11-2025/478988684	05.11.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/ 404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-АВФ/01-12-2025/485561647	30.11.2028

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к отобранной пробе. Если отбор проведен Заказчиком, за сохранность и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 9-10, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик		В.В. Котомина
должность	подпись	И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический Центр"
(ООО "ЭДЦ")
Юридический адрес: 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74
Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический Центр"
Адрес места осуществления деятельности: 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74
Телефон-факс 8 (4922) 40-04-40; e-mail: edc-vladimir@yandex.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ОМ47 от 21.01.2022

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Испытательной Лаборатории
_____ Н. А. Яблокова
28.05.2026

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Б-26-05-55
от 28.05.2026

Наименование организации (Заказчика): Общество с ограниченной ответственностью «РАЦИО»
Юридический адрес (Заказчика): 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 66, офис 1
Фактический адрес (Заказчика): 600001, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 3
ИНН 3525357197 ОГРН 1153525030152
Контактные данные (Заказчика): тел. +74922600112 e-mail trud33@mail.ru
Фактический адрес объекта (место отбора проб): Российская Федерация, Владимирская область, г. Собинка, пр-кт. Рабочий, д. 9, МУМП "Водоснабжение" г. Собинка
Дата отбора проб: 20.05.2026
Дата доставки проб в лабораторию: 20.05.2026; 13:20
Даты осуществления лабораторной деятельности: 20.05.2026 - 22.05.2026
Условия транспортировки: транспортировка проб Заказчиком

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Применяемое оборудование и сведения о поверке/аттестации:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Свидетельство о поверке/протокол аттестации
1	2	3	4
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	№ 921	Протокол аттестации № ИО-05/10/2025 от 08.10.2025 до 07.10.2026
2	Микроскоп биологический МИКРОМЕД 3 для клинической лабораторной диагностики	№ 1603505	-
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№ 8661	-
4	pH-метр pH-150МИ	№ 7261	Свидетельство о поверке С-ЕКС/15-09-2025/464886831 от 15.09.2025 до 14.09.2026
5	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303/7	№ В 1416	Свидетельство о поверке С-ЕКС/23-01-2026/497864963 от 23.01.2026 до 22.01.2027
6	Весы лабораторные электронные HTR-80 CE	№ 111832032	Свидетельство о поверке №С-ЕКО/04-09-2024/462831669 от 04.09.2025 до 03.09.2026
7	Водяная баня STEGLER WB-2	№ 201909235221	Протокол аттестации № ИО-02/10/2025 от 08.10.2025 до 07.10.2026
8	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 53970	Протокол аттестации № ИО-04/10/2025 от 08.10.2025 до 07.10.2026

Нормативная документация, применяемая при отборе проб (план/метод отбора, при необходимости): проба отобрана Заказчиком (лаборатория не несет ответственности за стадию отбора проб)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/243
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №1. Кран отбора на скважине № 51833.	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	20	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/244
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №2. Кран отбора на скважине № 34508А.	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	10	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/245
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №9. Перед поступлением в распределительную сеть (станция II подъёма).	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/246
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №4. г. Собинка, ул. Молодежная, д. 4	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/247
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №5. г. Собинка, ул. Фабричная, д. 2А	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	10	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/248
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №6. г. Собинка, ул. Димитрова, д. 24	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/249
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №7. г. Собинка, ул. Гагарина, д. 38	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	20	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/250
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №8. г. Собинка, ул. Лакина, д. 9	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/251
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №3. г. Собинка, ул. Ленина, д.93	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/252
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №10. г. Собинка, ул. Красноармейкая, д. 43	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21)
при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/253
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №11. г. Собинка, ул. Куйбышева, д.1	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					

Лабораторный шифр пробы: Б-26/05/254
Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
Время отбора проб: 20.05.2026; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)[1]	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №12. г. Собинка, ул. Октябрьская, д. 1	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 100	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
[1]информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					

Дополнения, отклонения, исключения из методов измерений: Исследования и отбор проб проведены в соответствии с требованиями правилоустанавливающих документов, включенных в утвержденную область аккредитации, без дополнений, отклонений, исключений из методов.
Факторов, отрицательно влияющих на результаты анализа не выявлено.
Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.
Сведения о месте отбора образцов/выполнения измерений, значимые для интерпретации результатов (диаграммы/эскизы/фотографии): Заказчиком не предоставлены.
Дополнительные сведения: Результаты относятся только к предоставленному Заказчиком образцу.
Вся информация о пробе предоставлена Заказчиком, лаборатория не несет ответственности за ее достоверность. Проба отобрана и доставлена Заказчиком, лаборатория не несет ответственности за отбор и транспортировку проб.

Сотрудник, ответственный за выполнение исследований:
Биолог _____ Маматкулова Л. У.
(подпись)

Сотрудник, ответственный за оформление протокола:
Помощник руководителя испытательной лаборатории _____ Прилепина Е. Н.
(подпись)
(конец протокола)